

BLOQUE DE CONEXIÓN DE 10 PARES SECUNDARIO



DESCRIPCIÓN GENERAL




Bloque de conexión de 10 pares secundario.

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS
1	Los bloques deberán ser de tecnología LSA PLUS, de contacto por desplazamiento de aislante con ranuras de contacto dispuestos en un ángulo de 45° grados. Gráfico de referencia: <div style="text-align: center;">  </div>
2	Los contactos deben ser de latón especial o similar, de tal manera que se garantice la resistencia de contacto requerida.
3	Para garantizar una protección a la corrosión y a la intemperie, los puntos de contacto deberán tener un baño galvanico de plata mayor o igual a 5 micrómetros (µm) de espesor.
4	Permitirá conectar 10 pares de hilos de cable, sin comprometer las diferentes actividades de operación.
5	La base del material deberá ser termoplástico PBT o ABS, auto-extinguible de acuerdo al estándar UL 94 V0.
6	Que garantice la conductividad eléctrica generada en los cables multipares categoría 3 min.
7	Apropiados para una sección de cables para conductor de cobre mínimo de 0.4 a 0.7 mm de diámetro y los contactos para la cruzada mínimo de 0.4 a 0.65 mm de diámetro.
8	Con opción de colocación de cassettes de protección enchufables de 10 pares, para protección contra sobretensión, los mismos que contendrán protección de sobrecalentamiento, descargadores de gas raro o metal cerámico.
9	El bloque debe ser de conexión (secundario). Gráfico de referencia: <div style="text-align: center;">  </div>
10	Para identificación de los bloques, el bloque secundario será de tonalidad oscura con relación al color blanco.
11	Los bloques deben permitir la conexión por los dos lados.
12	Capacidad 10 pares.

13	Número de inserciones sin que presente problemas: > 100
14	Todas las partes que conforman el bloque de conexión deberán formar un cuerpo sólido.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
15	Resistencia de aislamiento, será mayor o igual a 50 GΩ (Giga ohmios)
16	Resistencia de contacto, será menor o igual a 1 mΩ (mili ohmios)
17	Temperatura de operación y almacenamiento: que cumpla como mínimo el rango de -20 °C a +50 °C.
18	<p>En cada bloque, cada par del lado de cable cruzada (salida) se presenta convenientemente identificado y diferenciado de los del lado cable multipar (entrada) mediante números del 1 al 0 de acuerdo al gráfico de referencia:</p> 
19	<p>Una guía-cables para cada grupo de 10 pares; Guías auxiliares individuales para cada par en el lado de entrada; Guías laterales para el guiado de los puentes de interconexión; Un fiador para el anclaje mediante un cintillo de cada grupo de 10 pares.</p> <p>Gráfico de referencia:</p> 
20	<p>La instalación de los bloques se realiza sobre soportes de almenas o ranuras, con una posición por cada regleta. La fijación de cada regleta se lleva a cabo mediante una ligera presión, ensartando el bloque en las 2 posiciones dispuestas en la base de la bandeja, garantizando que los bloques queden fijos al soporte.</p> <p>Gráfico de referencia:</p> 
EMBALAJE	
22	Los bloques de conexión deben ser empacados de tal manera que aseguren la conservación de las condiciones físicas mecánicas y eléctricas de las mismas, tanto en la traspotación como mientras permanezca embodegado.
23	“Los materiales deberán ser entregados en unidades introducidas en fundas plásticas

	<p>herméticas, y estos a su vez deberán venir dentro de cajas de cartón con xx unidades, en las cuales estará perfectamente visible las siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- CNT E.P.- Número de contrato- Nombre del fabricante- Identificación del material (de acuerdo a título de ficha vigente)- Año de fabricación, expresada en cuatro cifras- Peso bruto en Kg.- Código SAP.
--	--

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: 19/08/2010

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22-feb- 2016